



Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 521 279 - 280, 736 629 216

DIČ: CZ25922319 IČO: 25922319

e-mail: hudecek.uo@seznam.cz

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové dne 30.6.1999 v oddílu C, vložka 14653

Dodatečná informace č. 1

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

„DPH Žampach – stavební úpravy domu Žamberk pro domácnost dětí“

Odpověď na dotaz zájemce o zakázku

Zadavatel obdržel dne 11.6.2020 elektronicky dotaz jednoho ze zájemců:

*dobrý den,
domácí telefon je třeba dospecifikovat
s pozdravem*

A dále zadavatel obdržel téhož dne elektronicky dotaz jednoho z dalších zájemců:

*Dobrý den,
tímto prosím o vysvětlení k zadávací dokumentaci na akci: „DPH Žampach – stavební úpravy domu Žamberk pro domácnost dětí“.*

- Na střeše terasy je ve výkresu D1.1-3 nový travní koberec, též uvedeno ve skladbě B5, ale v rozpočtu jsem tuto položku nenašel. Prosím o prověření a případné doplnění.*
- Výměra položky č. 229 – 5,7m se vztahuje k jakým položkám? Zapravení po bouraných příčkách? Jestliže ano, jak to např. bude vypadat u dlažby po bourané luxferové příčce?*
- U rozpočtu vedlejších nákladů je položka č. 6 - Pasportizace vedlejších objektů a stávajícího objektu před zahájením prací s měrnou jednotkou soubor a výměrou 2. Šlo by toto trochu blíže specifikovat? Opravdu to jde za realizační firmou?*

Předem děkuji a odpověď.

Poznámka pod čarou.

K bodu 3.2. Přílohy č. 8 ZD

Z výkresů není úplně patrný stávající stav a z toho vyplývající bourací práce. Nelze zkontrolovat výkaz výměr např. zbourání luxferové příčky v zádveři (chodbě) u vstupu ze dvora, kterou jsem objevil až při prohlídce objektu, z výkresu bych toto neobjevil. Stejně tak vybourání parapetního zdiva pro vchodové dveře v m.č. 101, potažmo naopak vyzdění parapetního zdiva pro nové okno 800/1100 (vedle bourané luxferové příčky). Jak velká jsou dozdivky? Např. u zdi stávající garáže k sousedovi Nicméně k podání cenové nabídky respektuji rozpočet.

S pozdravem

Zadavatel ve spolupráci s projektantem upřesňuje, vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci takto:

1. Domácí videotelefon

Domácí videotelefon - Sestava vč. kabeláže:

- venkovní tablo v pilířku oplocení (tlačítko, kamera, mikrofon, reproduktor, číselník pro otevření EZ kodem)
- elektrozámek branky
- vnitřní tablo na chodbě 1NP (tlačítko, obrazovka, mikrofon, reproduktor, ovládání elektrozámku branky)

Specifikace a doplnění je promítnuto také do položkového soupisu prací Elektroinstalace. Nový soupis Elektroinstalace je přílohou této dodatečné informace.

2. Specifikace a vysvětlení dotazu k položce č. 229 (Doplnění přechodu lamely, dlažba š. 0,1 m)

- položka 229 se vztahuje na úpravu přechodu mezi lamelami a dlažbou a to zejména v podkroví po vybourání příčky (na chodbě je dlažba, ve stávající ložnici lamin. lamely)
- na opravu dlažeb je určena položka 248 – 5 m2 (vybourání skleněných příček u vstupů), oprava nejen části pod příčkou, ale celé plochy od příčky ke dveřím s tím, že dlažba už nebude stejná (zřejmě nebude ke koupi), ale alespoň podobná té stávající

3. Travní koberec


- travní koberec dodá investor (zadavatel) v rámci vnitřního vybavení


4. Vysvětlení dotazu k Vedlejším a ostatním nákladům - položka č. 6 (Pasportizace vedlejších objektů a stávajícího objektu před zahájením prací)

- pasportizace vedlejších objektů a stávajícího objektu před zahájením prací je objednatel (zadavatelem) požadována z toho důvodu, aby bylo kdykoliv v průběhu realizace stavby, nebo po jejím dokončení prokazatelné, zda vznikly na těchto objektech škody v důsledku provádění stavby
- položka 6 se vztahuje na pasportizaci převážně dvou sousedních objektů a stávajícího objektu, ale zhotovitel si uváží, zda nezahrnout do pasportizace také chodníky apod.
- výměra 2 soubory je omyl, který napravujeme přiloženým novým soupisem Vedlejších a ostatních nákladů, kde je uveden u této položky pouze 1 soubor
- jednotlivé připomínky a požadavky majitelů sousedních objektů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace

V souvislosti s obdrženými dotazy projektant doplnil výkazy výměr (soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) Elektroinstalace a Vedlejších a ostatních nákladů, a tyto Vám posíláme. Použijte prosím ve své nabídce k ocenění tyto změněné soupisy, ostatní soupisy zůstávají v platnosti beze změn.

V Ústí nad Orlicí 12.6.2020


Jiří Hudeček
jednatel společnosti

 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ULICE HUSOVA 888
tel.: 465/521279 - 81
DIČ: CZ25922319

Příloha: Elektroinstalace DI1
Vedlejší a ostatní náklady DI1

Vyřizuje: Brandejsová Jana, Hudeček s.r.o.