



40 let zařízení sociálních služeb na Žampachu - 1967 - 2007

Váš dopis č.j.: -  
Ze dne: 30.08.2007 2 podání  
Naše č.j.: 1091/20007/08  
Vyřizuje: Grätz Luděk, PaedDr., ředitel domova  
Telefon: Přímá linka 465 635 220  
E-mail: uspza@uspza.cz  
Mobil: 603 878 659  
Fax: řed.: 465 618 137, serv.:465 618 010  
Datum: 05.09.2007

**VĚC: Odpověď na dotazy ze dne 30.8.2007 k zadávací dokumentaci k zakázce:  
„ÚSP Žampach, modernizace a půdní vestavba hlavní budovy“**

Zadavatel obdržel dne 30.8.2007 elektronicky, následně dne 3.9.2007 písemně, dva dotazy - žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci (žádosti jsou přílohou tohoto dokumentu), na niž zadavatel reaguje následovně:

**A) k prvnímu dotazu (uchazečem nazváno „oficiální dotaz“)**

- obecné vysvětlení k dotazu jak bude hodnoceno dílčí kritérium č. 1 a č. 3: zadavatel pro stanovení hodnotících kritérií použil ustanovení §78, odst. 7, zák. č. 137/2006 Sb (dále jen zákon). Při hodnocení nabídek bude zadavatel postupovat mezi jiným podle §79, odst. 3, zákona.

- **k bodu 1. prvního dotazu:** zadavatel v zadávacích podmínkách záměrně neomezil uchazeče striktními materiálovými požadavky, protože u tak širokého sortimentu, jaký je např. nábytek, to nepovažujeme za vhodné. V zadávacích podmínkách, bod 2 (vymezení předmětu plnění) je stanoveno, že zadavatel požaduje jako součást nabídky podrobný popis druhu – standardu, funkcí, parametrů apod. nabízeného zboží. Současně zde zadavatel uvádí požadavek na zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození a požadavek na materiály, umožňující snadnou údržbu včetně omyvatelnosti.

- **k bodu 2. prvního dotazu:** zadavatel jako hlavní obsahový význam kritéria chápe „estetické vlastnosti“ v širším slova smyslu. Poznámka v závorce „vybavení by mělo co nejvíce připomínat domácí prostředí“ je třeba chápat jako nasměrování, že zadavatel nechce zařídit pokoje klientů např. ve strohém nemocničním nebo kancelářském stylu.

- **k bodu 3. prvního dotazu:** zadavatel tímto ruší kritérium pod bodem 4. zadávacích podmínek, tj. „referenční akce, reference“ jako hodnotící kritéria budou tedy hodnoceny:

1. Funkční vlastnosti a odolnost proti poškození klienty
2. Nabídková cena
3. Estetické vlastnosti (vybavení by mělo co nejvíc připomínat domácí prostředí)

**Zadavatel doporučuje uchazečům i přesto uvést ve své nabídce referenční akce.**

Návazně na výše uvedené a s ohledem na časovou ztrátu související s vyřízením dodatečných informací, **zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek** do pátku 14.9.2007 do 13:00 hodin a **posunuje termín otevírání obálek** na pátek 14. září 2007 od 13.15 hodin.

## **B) k druhému dotazu („nejasné body“)**

(naše sdělení je v textu vyznačeno *modře*)

1. první etapa: místnost čs. 152 a 334 - nábytkový trezor s bezpečnostním zámekem.
  - není jasná velikost zabezpečení trezoru.(použitý materiál, odolnost vůči násilnému otevření).....*vyhovuje bezpečnostní třída Z1, může být sejf o vnitřním objemu cca 40l, trezorový zámek s oboustranným klíčem ( 1policový, umístění šanonu na výšku +pokladnička).*
2. první etapa: místnost čs. 160 – psací stůl s kontejnerem (atyp. vykrojený).
  - není jasné atypické provedení. Prosíme o upřesnění.  
*....v ceně stolu počítat s atypicky vykrojenou deskou minim.rozměrů 160x70 (např.rohové provedení + 2 stoly naproti sobě)- vše bude uspořádáno dle možností daných půdorysem místnosti*
3. první etapa: místnost čs. 160 – nástavba stolu půlkruh 140 cm
  - není zřejmé k jakému stolu je určena a zda bude zapotřebí podpěrná noha.
  - prosíme o upřesnění...*viz bod 2, zrcadlové uspořádání stolů + tato boční nástavba, takže je předpoklad použití 2 nohou*
4. první etapa: místnost čs. 160 – léková skříň
  - prosíme o upřesnění požadavků na trezorek (rozměry,materiál,odolnost vůči násilnému otevření) ..... *vyhovuje bezpečnostní třída Z1, může být sejf o vnitřním objemu cca 40l, trezorový zámek s oboustranným klíčem ( 1policový),umístit do lékové skříně.*
5. první etapa: místnost čs. 161 – kartotéková skříň.
  - není jasný rozměrový požadavek – navrhujeme 3 zásuvkovou kartotéku o rozměrech: v 1200 mm, š 800 mm, hl 600 mm.....*z hlediska výběrového řízení vyhovuje ( z důvodu malého půdorysu místnosti, sloužící k vyšetřování klientů/pacientů a potřebě umístit zde zejména psací stůl + PC s tiskárnou+ vyšetřovací lehátko, bude zřejmě potřeba kartotéku zpracovat jako součást psacího stolu nebo jí umístit vedle při zachování potřeby umístit zde složky od 120klientů + 70zaměstnanců( tyto složky umístit zvlášť)*
6. druhá etapa: místnost čs.229 – sestava skříní atyp.
  - prosíme o upřesnění atypického provedení.....*lze předpokládat z hlediska malého půdorysu místnosti, že do skříňové sestavy budou umístěna technická zařízení (ovládání rozhlasu, vyšetřovací a lékařské přístroje, atd.), což bude vyžadovat variabilitu umístění polic, dělená nebo roletová dvířka uzamykatelná, část skříní.sestavy otevřená bez dvířek-pouze police.*
7. druhá etapa: místnost čs. 307 – skříňka kancelářská ke stěně obývací
  - není jasné o jakou obývací stěnu se jedná a zda má být popřípadě skříňka kancelářská ve stejném provedení jako stěna obývací.
  - Prosíme o upřesnění obývací stěny a materiálového provedení kancelářské skřínky.  
*....obývací stěna= ř.271 „stěna nábytková“, skříňka kancelářská ve stejném provedení, vnitřní police na výšku šanonů, ve stejném provedení zhotovit i psací stůl ř.274 ( pro sloužící personál)*
8. druhá etapa: místnost čs. 208 – ošetřovatelské lůžko: ošetřovatelské lůžko: cca 210x100, elektrické zdvihání ložné plochy (napájení 24 V, 4 dílné el. polohovatelný rošt s dřevěnými

lamelami, 4 x brzditelná kolečka, min. na jedné straně dvoudílná spustitelná postranice, čela a bočnice lůžka z desek s dekorem dřeva

matrace:200x90 cm

- dotaz: zda je možné použít ložnou plochu z vyvařených sítí, čímž vzniká prevence proti vzniku nozokominálních infekcí. (dřevo je porézní materiál, proto je nevhodný pro použití na ložné plochy lůžek)

.....s navrženou úpravou souhlasíme

PaedDr. Luděk Grätz  
ředitel domova



**DOMOV POD HRADEM**  
**ŽAMPACH**  
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk  
IČ: 00854271, č.ú.:102125-664/0600  
Tel.:465 618 184, 465 618 134  
GSM: 603 569 564, FAX: 465 618 010