

# Technická zpráva

k projektové dokumentaci hromosvodů

---

ochrana před bleskem je řešena hřebenovou soustavou, se dvěma  
jímacími tyčemi. Oplechování věžičky bude pomocí svorky SP 1  
vodivě propojeno s jímací soustavou hromosvodu. Rovněž  
oplechování požární stěny bude obdobným způsobem napojeno na  
svodovou soustavu. Zemní odpor uzemnění hromosvodu musí  
splňovat hodnotu požadovanou normou a to méně než 15 ohmů.

Uzemnění je zajištěno pěti svody, napojenými na 36m  
pásku FeZn doplněného 10 zemniči o délce 2m.

V Ústí nad Orlicí 06.07.1992

Pavel Kopsa