



- LEGENDA:**
- STL PLYNOVOD
 - STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PE - stávající
 - VENKOVNÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD PE dn 40x3,6 cca 12 m
 - ELEKTROROZVODY
 - VODOVOD
 - KANALIZACE

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
VODOROVNÁ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY PŘÍPOJKY: OD KANALIZACE MIN. 1m, VODOVODU MIN. 0,5, EL. KABELŮ 0,6 m, SDĚLOVACÍCH KABELŮ 0,4 m
SVISLÁ VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ: KANALIZACE 0,5 m, VODOVODU 0,15 m, EL. KABELŮ 0,4 m; JINAK DLE ČSN 73 6005
PŘI REALIZACI PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ DODRŽET OCHRANNÉ PÁSMO, DEFINOVANÉ ZÁKONEM Č. 458/2000 Sb. KTERÉ ČINÍ U NÍZKOTLAKÝCH A STŘEDOTLAKÝCH PLYNOVODŮ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK 1 m OD OBRYSU ZAŘÍZENÍ NA OBĚ STRANY.

STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A HUP JSOU STÁVAJÍCÍ

ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA MIROSLAV ŠRÁMEK LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK	MIROSLAV ŠRÁMEK		
INVESTOR :	Domov pod hradem, Žampach, 564 01 Žampach 1	FORMÁT	A 3
DPH ŽAMPACH- STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU ČESKÝCH BRATŘÍ Č. P. 224; ŽAMBERK ST. P. 58		DATUM	V. 2020
		ÚČEL	DSP
ČÁST PROJEKTU : ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ		ČÍS.ZAK.	2020/inv.
VÝKRES :	SITUACE	MĚŘÍTKO :	Č.VÝKRESU :
		1 : 200	D1 4.4-01