

VÝPIS MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	PŘEDSÍŇ	108	LOŽNICE
102	ZÁCHOD	109	CHODBA
103	KOUPELNA	110	ÚKLID
104	LOŽNICE	111	ZÁCHOD PERS.
105	SKLAD	112	SKLAD
106	LOŽNICE	113	ZÁDVEŘÍ
107	OBYTNÁ KUCHYNĚ	114	SCHODIŠTĚ

LEGENDA :

OZNAČ.	CHARAKTERISTIKA	TYP
	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ SE VSTUPY PRO PODRUŽNÉ OVLÁDÁNÍ	
	RELÉ ROZDĚLOVACÍ AC PRO SPOLEČNÉ SPÍNÁNÍ 2 ŽALUZIOVÝCH POHONŮ A S GALV. ODDĚLENÍM VSTUPŮ A VÝSTUPŮ	

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN
ZVÝŠENÁ: DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM (KOUPELNY)
DOPLŇKOVÁ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OVLADAČE OSVĚTLENÍ JSOU V PROVEDENÍ TANGO.
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE STANDARDNÍ VÝŠKA UMÍSTĚNÍ SPÍNAČŮ v=1,2m.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HL.INŽENÝR PROJEKTU	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ing. V. Šplíchal	ing. V. Šplíchal	Ing. T. Friš	PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o. ČESKÁ TŘEBOVÁ TEL: 737 482 580

STAVEBNÍK: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

AKCE:
DPH Žampach – rekonstrukce objektu
DOMÁCNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUŽBU

PROJEKTANT PROFESE
ADECO s.r.o.
Komenského 726
560 02 Česká Třebová

PROFESE: D.1.4. ELEKTROINSTALACE

VÝKRES
SITUAČNÍ SCHÉMA–
– ROZVODY PRO OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ

Č.ZAK.	51/2019	Č.PARE
STUPEŇ	DPS	
DATUM	11/2019	
MĚŘÍTKO 1:72	Č.V. E–02	