



POZNÁMKA:

CELKOVÝ ROZVODNÝ VÝKRES V ZAPUŠTĚNÉM PROVEDENÍ O ROZMĚRECH 572x642x160mm, 72 modulů - RZB-3N72-B
ROZVODNÁ SOUTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
KRYTÍ: IP30/IP20

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	HLINĚNÝR PROJEKTU	GENERALNÍ PROJEKTANT	
ing. V. Šplíchal	ing. V. Šplíchal	Ing. T. Friš		PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o.	
STAVEBNÍK: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice				ČESKÁ TRBOVÁ	
AKCE:				TEL: 737 482 580	
DPH žampach – rekonstrukce objektu				PROJEKTANT PROFES	
DOMÁCNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUŽBU				ADECO s.r.o.	
PROFES: D.1.4. ELEKTROINSTALACE				Komenského 726	
VÝKRES				560 02 Česká Trbová	
ZAPOJOVACÍ SCHEMA – ROZVADĚČ R1				Č.ZAK. 51/2019	
				STUPĚNÍ DPS	
				DATUM 11/2019	
				MĚŘITKO	
				Č.V. E-03	